



Legenda - VN, NN, NN, VO vedenia:



Legenda domových prípojok:



ČLENENIE STAVBY NA PS A SO

- SO 01 - Silnoprúdové elektrické rozvody
- Úsek 01 - Úprava NN vedenia - montáž
- Úsek 02 - Úprava NN vedenia - demontáž
- Úsek 03 - DP - montáž
- Úsek 04 - DP - demontáž

SO 02 - Vyvolaná investícia

- Úsek 05 - Verejné osvetlenie - montáž
- Úsek 06 - Verejné osvetlenie - demontáž
- Úsek 07 - Optické rozvody - montáž
- Úsek 08 - Optické rozvody - demontáž

INŽINIERSKÉ SIETE UVEDENÉ VO VÝKRESE MAJÚ IBA INFORMATÍVNY CHARAKTER!

PRED REALIZOVANÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKÉ SIETE

AJ NA VÝKRESE NEZAKRESLENÉ A ODSONDOVANÍM URČIŤ ICH PRESNÚ POLOHU A HLBKU!

PRED REALIZOVANÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ VYTÝČIŤ HRANICE POZEMKOV!

PRI NEBEZPEČNÝCH SÚBEHOCH A KRIŽOVANIACH INŽINIERSKÝCH SIETÍ JE POTREBNÉ VÝKOPOVÉ

PRÁCE REALIZOVAŤ RUČNE!

KLADENIE NAVRHOVANÝCH VEDENÍ REALIZOVAŤ V ZMYSLE STN 73 6005:2025 A STN 33 2000-5-52:2021!

ROZVODNÁ SIET' : NN - 3/PEN AC 400/230 V, 50 Hz, TN - C

OCHRANA PRED ZASAHOHOM EL. PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE DO 1000V: STN 33 2000-4-41:2019

412.1 ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ

412.2.2 KRYTTY

B.1 UMIESŤENIE MIMO DOSAHU

OCHRANA PRED ZASAHOHOM EL. PRÚDOM PRI PORUČE DO 1000 V : STN 33 2000-4-41:2019

411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČE

NÁMRAZOVÁ OBLASŤ : 1


VETERNÁ OBLASŤ : 1

STUPEŇ ZNEČISTENIA : III. /SILNÉ/

UPOZORNENIE :

Na projekt sa vzťahuje autorská-právna ochrana v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. (Autorský zákon), v znení zákona č. 84/2007 Z.z. a preto má autor diela autorské právo na predmetné projektové dielo a to je neprevádzkované a časovo obmedzené. Autor diela má aj výhradné právo udeľovať súhlas na pripačnanie prenechanie diela na využívanie tretej osobou, resp. na použitie diela alebo jeho časti na vytvorenie nového diela. Pod použitím projektového diela sa rozumie jeho zhmotnenie vo forme projektovéh dokumentácie a právo autora nemožno zmluvne obmedziť ani vyňíť.

Jednopolová NN schéma



Legenda SOK:

- KS-ADSS - kotevný set - SOK
- NS-ADSS - nosný set - SOK
- OS-o - objímka sirmeňová s okom
- OS-h - objímka sirmeňová s hákom

- Kódové značenie - DP
- V - výmena vodičov domovej prípojky
- H - nová čiarka na strešník plešťová
- P - pripojková skrinka
- Z - znovumontáž domovej prípojky
- ER - exist. elektromerový rozvádzač

HL inžinier projektu

Zodpovedný projektant:

Ing. KANDALA

Ing. KANDALA

VÝCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a.s.

MLYNSKÁ 31, 042 91 KOŠICE

Zemplínske Hámre, Nad Gichtou - NN, DP

SO 01 - Silnoprúdové elektrické rozvody

Situácia

1: 1 000

Č. výkr.: 02

EL PRO KAN

M. R. Štefánik 212/181

093 01 VRANOV n/7

E-mail: elprokan@elprokan.sk

Web: www.elprokan.sk

Archiv. č.: IP13165/2026

Formát: 2xA4

Dátum: 06/2026

Stupeň PD: DRS

Číslo zák.: IP13165

Mierka: 1: 1 000

Č. výkr.: 02